



Наим. улиц отсутствуют



Наим. улиц отсутствуют



№	Характеристика ВЛ:	Схема пересмотрена	Дата	Подпись	Узункольский РЭС	Эксплуатационная схема ВЛ-0,4кВ.
	Протяженность км: 1,8				Кировский ЛМУ	Инвентарный № 100000000532
	Год ввода: 1966				Гл. инженер РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3
	Марка провода: А-35				Инженер СЛЭП и ПС	от КТП-1 100 кВА
	Тип опор: дерев с ж/б прист				Мастер ЛМУ	ВЛ-10 кВ Моховое-ЦУсадьба
	Длина пролета: 30-40м					п. Кировский
						04.2024г