



№	Характеристика ВЛ:	Схема пересмотрена	Дата	Подпись	Узункольский РЭС	Эксплуатационная схема ВЛ-0,4кВ
	Протяженность км: 2,2				Кировский ЛМУ	Инвентарный № 100000006474
	Год ввода: 1967				Г. Г. Г. инженер РЭС	вл-0,4 кВ ф. 1, ф. 2
	Марка провода: А-35				Инженер СЛЭП ИПС	от СТП-1 25 кВА Поселок.
	Тип опор: дерев с ж/б прист					вл-10 кВ Мохвое-Россия
	Длина пролета: 30-40м					п. Кировский
						04.2024г