

**Протокол
итогов по закупкам способом запроса ценовых предложений**

г. Костанай

«08» декабря 2020 г.

Тендерная комиссия в составе:

Кирий В.В. – главного инженера – председателя тендерной комиссии

Лещук Т.Б. - главный бухгалтер - члена комиссии

Смагулов Р.С. - зам. начальника ОМТС-члена комиссии

Мальцевой Л.И. – зам. начальника ПЭО – члена комиссии

Кудиновой Н.В. – начальника ЮО – члена комиссии

Секретаря тендерной комиссии – Ланцевой Л.Н. – юрист ОД.

08 декабря 2020 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендерная комиссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту - Правила).

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерготранзит» 110000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: **Лот № 1 Кондиционер канальный с установкой, Лот № 2 Изделия из оцинкованной стали воздухораспределители с установкой, № 314 от 27.11.2020 года.**

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги): Нет, не поступало.

4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсутствием.

5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

6. Сведения о потенциальном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:


1. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 111 Правил: представлено менее двух ценовых предложений.

2. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с п/п. 2 п. 112 Правил.

Председатель тендерной комиссии


_____ Кирий В.В.

Член тендерной комиссии


_____ Лещук Т.Б.

Член тендерной комиссии


_____ Мальцева Л.И.

Члена тендерной комиссии


_____ Смагулов Р.С.

Член тендерной комиссии


_____ Кудинова Н.В.

Секретарь комиссии:


_____ Ланцева Л.Н.

Приложение № 1 к объявлению № 314 от 27.11.2020г.

Характеристики :

Лот № 1 Кондиционер канальный с установкой в количестве 1 шт., по цене 740 000 тенге без НДС за шт.

Габариты брутто, мм (ШхВхГ)	1205*813*360 - 1083*573*973
Габариты нетто, мм (ШхВхГ)	1000*700*300 - 940*460*820
Масса брутто, кг	112
Масса нетто, кг	112
Объём брутто, м ³	0.9565
Производительность по холоду (W)	10000
Производительность по теплу (W)	12000
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м ²)	100/120
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	3150
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	3500
Расход воздуха внутренним блоком (м ³ /h)	1800/1520/1380/1270
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A)	4.80
Потребляемый ток в режиме обогрева (A)	5.60
Напряжение питания (Ph/V/Hz)	3/380/50
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W)	6.1
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W)	4.0
Высота внутреннего блока (mm)	1000
Длина внутреннего блока (mm)	700
Глубина внутреннего блока (mm)	300
Вес внутреннего блока (kg)	41
Уровень шума внутреннего блока (dB (A))	46/44/42/40
Высота наружного блока (mm)	460
Длина наружного блока (mm)	940
Глубина наружного блока (mm)	820
Вес наружного блока (kg)	89
Уровень шума наружного блока (dB (A))	55/-/-

Лот № 2 Изделия из оцинкованной стали и воздухораспределители с установкой в количестве 1 шт., по цене 880 000 тенге без НДС за шт.

Прямоугольные воздуховоды		
№ п.п	Сечение	Длина, м
1	300x200 0,5 рейка	2,5
2	500x200 0,7 рейка	10
Круглые воздуховоды		

№ п.п	Диаметр	Длина, м
	200 0,5	6
Диффузоры		
№ п.п	Тип	Количество
1	Диффузор YAR 450*450	8
2	Камера статического давления для диффузора	8
Отводы фл20		
№ п.п	Сечение	Количество
1	д200 90гр 0,5	2
2	500x200 90гр 0,5	2
Переходы прямоугольного сечения центральные рейка		
№ п.п	Сечение	Количество
1	500x200 / 300x200 0,2	2
Переходы смешанные центральные ФЛ20		
№ п.п	Сечение	Количество
1	300x200 / 200	2
Врезки круглые		
№ п.п	d1 / d2	Количество
1	200	6

Генеральный директор  В.А. Кан

Приложение № 1 к протоколу итогов от 08.12.2020г.

Характеристики :

Лот № 1 Кондиционер канальный с установкой в количестве 1 шт., по цене 740 000 тенге без НДС за шт.

Габариты брутто, мм (ШхВхГ)	1205*813*360 - 1083*573*973
Габариты нетто, мм (ШхВхГ)	1000*700*300 - 940*460*820
Масса брутто, кг	112
Масса нетто, кг	112
Объем брутто, м ³	0.9565
Производительность по холоду (W)	10000
Производительность по теплу (W)	12000
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м ²)	100/120
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	3150
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	3500
Расход воздуха внутренним блоком (м ³ /h)	1800/1520/1380/1270
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A)	4.80
Потребляемый ток в режиме обогрева (A)	5.60
Напряжение питания (Ph/V/Hz)	3/380/50
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W)	6.1
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W)	4.0
Высота внутреннего блока (mm)	1000
Длина внутреннего блока (mm)	700
Глубина внутреннего блока (mm)	300
Вес внутреннего блока (kg)	41
Уровень шума внутреннего блока (dB (A))	46/44/42/40
Высота наружного блока (mm)	460
Длина наружного блока (mm)	940
Глубина наружного блока (mm)	820
Вес наружного блока (kg)	89
Уровень шума наружного блока (dB (A))	55/-/-

Лот № 2 Изделия из оцинкованной стали и воздухораспределители с установкой в количестве 1 шт., по цене 880 000 тенге без НДС за шт.

Прямоугольные воздуховоды		
№ п.п	Сечение	Длина, м
1	300x200 0,5 рейка	2,5
2	500x200 0,7 рейка	10
Круглые воздуховоды		

